

SSIGE
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Organisme de Certification Gaz
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificat No. 07-016-5 SSIGE

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabricant: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Représentant / Distributeur: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZG101 „Conditions générales de l'organisme de certification gaz de la SSIGE“ et le rapport N° 07-016-5 la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Robinetterie et éléments d'installation, Robinets à boisseau sphérique

Désignation: Robinet à bille pour (appareils à) gaz Série 88000, Série 89000

Types:
88080 (1)
89001 (2)
89040 (3)
89041 (4)

Diamètre nominal:
- d 15, 18 – d 54 (DN 15 - 50) (Raccord à sertir, type (1))
- d 15, 18 (DN 15), d 22 (DN 20) (Raccord à sertir, type (3))
- ½" - 1" (filet, typ (2)), Rp: ½", ¾"; G: 7/8", 1 1/8" (filet, type (4))

Connexion:
- Raccord à sertir selon DVGW G 5614,
- Filet selon EN 10226-1 (R, Rp), ISO 7-1

Base de certification: EN 331 (2015), DIN 3586 (2003)

Validité: 31.03.2027

Certifié pour:

- une pression de service maximale de 5 bar pour installations de gaz dans l'immeuble
- haute résistance thermique (HTB) jusqu'à 1 bar (types (1), (3), (4))
- gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux
- températures ambiantes: -20 jusqu'à +60°C

Le titulaire du certificat est autorisé à proposer les produits ci-dessus comme certifiés SSIGE et à utiliser la marque de conformité SSIGE (publication dans la liste des certifications en ligne ZIS Gas).

SOCIÉTÉ SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

Organisme de Certification Gaz

Javier Fernandez
Leiter

Zurich, le 04.03.2022

5.1 Kugelhahnen

Graugussausführungen dürfen nicht in Gebäuden eingesetzt werden.

5.1 Robinets à boisseau sphérique

Il est interdit d'installer les modèles en fonte grise à l'intérieur d'un bâtiment.

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.
07-016-5

Code Gültig bis: **2027**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: EN 331, DIN 3586, DVGW G 5614

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit): teilweise		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Gas(geräte)-Kugelhahn					
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
88080	-	G 5614	DN 15 - 50	5, 1)	Gaskugelhahn (Optipress)
89001	-	EN 10226-1 (Rp)/ISO 7-1	1/2" - 1"	5	Gaskugelhahn (Gewinde)
89040	-	G 5614 / EN 10226-1 (Rp)	DN 15, DN 20	5, 1)	Gasgeräte-Kugelhahn (Optipress-Gewinde).
89041	-	EN 10226-1 / ISO 7-1	2)	5, 1)	Gasgeräte-Kugelhahn, (Gewinde) mit TAE (HTB)

1) Armaturen für höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis 1 bar

2) eingangsseitig: Innengewinde 1/2", 3/4", ausgangsseitig: Aussengewinde 7/8", 1 1/8"